

# 주요 자재 (공급원) 승인 요청서

문서번호 : 10079D-VAR-A-12-009  
 공 사 명 : 평택 PMO 사무소 신축공사  
 수 신 : K-C PMC

2012. 03. 30.

아래와 같이 건축자재 [방화도어]의 승인을 요청하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

품 목	규 격	제조회사명	공급회사명	시공사 검토의견
방화도어_ Steel Door & Frame	Type_Flush Min.Thk:1.6mm 1Hr	SAMHOON Co.,Ltd.	(주)동한C&D	적합

첨 부: 1. 품목 Catalog. 1부.

작성자	박 민 수 (인)	검토자	김 형 준 (인)	승인자	우 건 혁 (인)
-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------

## 승인요청 검토결과 통보서

승인요청서에 대한 검토결과를 아래와 같이 통보합니다.

수 신 : 평택 PMO 사무소 신축공사 현장대리인

승인일자 : 2012. 3. 30.

검 토 결 과	A. 승인	B.조건부 승인	C.불승인
	계약도면 번호 AEG14 기본설계도 오류와 부합하며 품질관리규정 UL10B, UL63 그리고 NFPA 252 Certification을 획득한 제품임으로 승인함.		
검 토 자	현 종 득 (인)	PM	박 기 봉 (인)