



준공 검사 (제작) 보고서

요청번호	SH23-0720-01	요청일자	2023년 07월 20일
수신	주식회사 신기토건	공종명	거아도 방폭문 교체공사
참조	국방과학연구소	사용처	국방과학연구소
자재명	슬라이딩 방폭문	인증서 여부	국방과학연구소 인증서 및 ASTM F 2247보고서
규격	방폭압력 1.7바에 견디는 방폭구조	실적적용	실적표 참조
자재공급원		제조원	
(주)삼훈		(주)삼훈	

준공검사 서류	①도면(○) ②슬라이딩도어 방폭문 구조계산 검토 보고서(○)
	③용접검사보고서MT 23-380 삼훈 (거아도 방폭문)(○) ④육안검사보고서(○) ⑤사진대지(○)

참고사항	시험항목	시방기준	시험성과	판정	비고
* 자재공급원 승인 요청처 참조					

상기와같이 준공 검사 (제작) 보고서를 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

현장대리인  (인)

통보서 번호	23-방폭-01	통보일자	2023. 7. 21.
감리원 의견			
평가	Ⓐ 승인, B: 조건부 승인, C: 부적합, D: 재신청		
사용자 의견	적합함 (폭압, 설치상태 등)		
평가	Ⓐ 승인, B: 조건부 승인, C: 부적합, D: 재신청		

책임감리원 (인)

사용자 국방과학연구소 