

자재공급원 승인 신청서

공사명	H&G EVERGREEN PROJECT	문서번호	230400-AVL- 135
발주처	H&G Chemical	승인요청일	2024.06.27
시공사	(주)한화/글로벌, GS건설(주)	규격/사양	방폭압력에 견디는 방폭 구조
품명	수동식 여닫이 방폭문	수량	1500W*3000H 2개소 3000W*3000H 1개소
제조업체	(주)삼훈	사용부위	Polymerization

첨부 : ■ 사업자등록증 ■ CATALOGUE ■ 국방과학연구소 인증서 ■ 품질 인증서 ■ 국제인증 ASTM F 2247 테스트 보고서
 ■ 도면 ■ 구조계산서 ■ 공장등록증 ■ 용접질차서 ■ Gasket 성적서 ■ 실적 ■ 납세증명서 ■ 지방세원납증명

검토사항	점검결과
1. 시방서의 요구조건을 만족하는가?	만족
2. 원자재에 따른 문제점은 없는가?	문제없음
3. Spec 및 규격은 공사에 적합한가?	적합함
4. 제조업체의 기술 및 생산능력은 양호한가?	양호

<p>시공사 의견</p> <p>첨부된 서류에 근거하여 당 현장의 사용자재로 적합하다고 사료됨. 구조검토서, 방폭실험 성적서(ASTM F 2247), 방화 2시간 인증, Gasket(ASTM D 2000) 성적서 제출 방화구조 인정기준(국토교통부령 제1123호)에 만족</p>	<p>발주처 의견</p>
--	----------------------

<p>공사담당자 : 송 권 보</p> <p>품질담당자 : 김 동 규</p>	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">  </div> <p>승인자 : (서명)</p>
---	--