



1. B2F FL±0=SL±0=GL-8,900=EL+20.00
2. 출입구 앞은 스텝 그레이팅 설치
3. 장비기오는 시공된 위치 및 서시는 설비도면 참조하여 감속권 승인후 시공할 것.
4. 표기범례
 - 방배수(드레싱방) ⊗ 감동방화문
 - ⊙ 계보본리드 ⊗ 소화전
 - ⊙ 방배수 ELEV. ⊗ 기밀문
 - ⊙ 방배수 ⊗ 방배문
5. #100 PVC 선충용 은 2 SPAN 당 1개소 설치
6. 소화전의 위치는 감시감독자의 확인을 받은후 시공 할 것
7. 건물내에 설치되는 모든서의 "저동방화셔터, 방화셔터 등" 는 구조공시 전 도면 일치하여, 시공도를 작성 제출후 감시감독자의 승인을 받는다.